放流水測定結果

2026年度

調査項目	単位	調査地点	調査頻度	管理基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放射性セシウム濃度	Bq/L	放流口	月に1回	※1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
浮遊物質量	mg/L	放流口	年に1回	70以下	－	－	－	4.6	－	－	－					

※1 ^{134}Cs の濃度/60+ ^{137}Cs の濃度/90≦1

※2 表の「－」は、測定実績なし